



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902A	2024	OTTOBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902A	BELLANTE	20,4	M.03-BE-SN:493	04/10/2024 05:40	30,0	M.03-BE-SN:493	05/10/2024 01:49

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902A	M.01-BE-SN:490	Via Don Luigi Sturzo	10	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,3
I902A	M.02-BE-SN:494	Via Capo Di Monte	56	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,6
I902A	M.02-BE-SN:495	B.go Trinita	74	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,5
I902A	M.03-BE-SN:493	Via Della Madonna	137	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,1
I902A	M.04-BE-SN:496	F.ne Villa Penna Via Case Sparse	20	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,7
I902A	M.05-BE-SN:492	Villa Ardente	999	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,8
I902A	M.06-BE-SN:491	F.ne San Mauro	9999	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	26,1



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902B	2024	OTTOBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902B	COLONNELLA	15,0	M.07-CL-SN:498	30/10/2024 19:36	32,3	M.07-CL-SN:499	12/10/2024 02:46

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902B	M.07-CL-SN:498	C.da Riomoro	56	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	21,0
I902B	M.07-CL-SN:499	C.da Giardino	4	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,0
I902B	M.08-CL-SN:497	C.da San Martino	84	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,9
I902B	M.08-CL-SN:500	C.da San Martino	9999	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	20,9
I902B	M.09-CL-SN:489	C.da Civita	21	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,6
I902B	M.10-CL-SN:505	C.da Vibrata	54	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,0



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902C	2024	OTTOBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902C	CONTROGUERRA	18,3	M.06-CR-SN:488	05/10/2024 13:49	25,1	M.06-CR-SN:488	08/10/2024 01:13

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902C	M.06-CR-SN:488	Via Colle Porcino	9999	CONTROGUERRA	067020	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	21,6



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902D	2024	OTTOBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902D	NERETO	21,8	M.05-NE-SN:486	07/10/2024 19:28	31,1	M.05-NE-SN:487	25/10/2024 03:22

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902D	M.05-NE-SN:486	Via XXV Aprile	9999	NERETO	067031	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	26,2
I902D	M.05-NE-SN:487	Via Parignano	9999	NERETO	067031	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	29,0



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902E	2024	OTTOBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902E	SANT_OMERO	18,9	M.01-SO-SN:479	15/10/2024 06:08	30,6	M.03-SO-SN:484	01/10/2024 01:27

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902E	M.01-SO-SN:477	Via San Migliorato	8	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	21,7
I902E	M.01-SO-SN:478	Via Casale	18	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,0
I902E	M.01-SO-SN:479	Via San Rocco	13	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	20,8
I902E	M.01-SO-SN:480	Via Bramante	12	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,1
I902E	M.02-SO-SN:481	Via Lucchesi	7	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,8
I902E	M.02-SO-SN:482	Via dei Sanniti	29	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,1
I902E	M.02-SO-SN:483	Via Santa Scolastica	34	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,8
I902E	M.03-SO-SN:484	Via Colle Capone	4	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,7
I902E	M.04-SO-SN:485	Via Concezione	18	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,0